



ALLGEMEINE INSTALLATIONSHINWEISE:

- Alle Wasser- und Gasanschlüsse müssen mit Absperrventil oder Kugelhahn versehen sein.
- Die Gas-Hauptleitung muss mit Absperrschieberventil versehen sein.
- Für die Gasleitungen dürfen keine geschweißten Rohre verwendet werden.
- Falls von den geltenden Vorschriften erforderlich, müssen die Gasleitungen isoliert werden.
- Die elektrischen Anschlüsse müssen mit einem Sicherheitsschalter versehen sein sowie mit einer Mindestausgangslänge von 1,5 m
- Die Steckdosen müssen den geltenden Unfallverhütungsnormen entsprechen. Sie müssen für feuchte Räume geeignet und mit dem passenden Stecker versehen sein. - Alle elektrische Anschlüsse müssen mit einem Hauptschalter versehen sein.

G = Gasanschluss Ø 1/2"
 H / H2O* = Kaltwasseranschluss Ø 1/2"
 S / S H2O* = Abfluss Ø 1/2"

* = option